

表-3 調査結果一覧

No.	報告書番号	採取場所	採取部位	形状又は材質	定性結果	定量結果(%)	備考
1	EN1067	旧仙台学寮 外部	外壁	吹付材	無検出	-	
2	EN1068	旧仙台学寮 外部	軒天	吹付材	無検出	-	
3	EN1069	旧仙台学寮 外部	外壁	セメント板	クリソタイル	4.2%	セメント板本体から検出
4	EN1070	旧仙台学寮 外部	外壁	吹付材(グレー)	無検出	-	
5	EN1071	旧仙台学寮 外部	軒天	セメント板	クリソタイル	6.1%	セメント板本体から検出
6	EN1072	外売場	柱	吹付材	無検出	-	
7	EN1073	外売場	天井	高集系サイディング	無検出	-	
8	EN1074	外売場	外壁	高集系サイディング(茶)	無検出	-	
9	EN1075	店舗 玄関	床	タイル+下地	無検出	-	
10	EN1076	旧仙台学寮 玄関	床	タイル+下地	無検出	-	
11	EN1077	旧仙台学寮 玄関	床	人研	無検出	-	
12	EN1078	旧仙台学寮 玄関	壁	塗材	無検出	-	
13	EN1079	旧仙台学寮 玄関	天井	ジブトーン	無検出	-	
14	EN1080	旧仙台学寮 廊下	床	Pタイル	クリソタイル	1.8%	Pタイル本体及び接着剤から検出
15	EN1081	旧仙台学寮 廊下	壁	ボード材	クリソタイル	6.7%	ボード本体から検出
16	EN1082	旧仙台学寮 男子便所	床	塗材	無検出	-	
17	EN1083	旧仙台学寮 男子便所	巾木	ソフト巾木	無検出	-	
18	EN1084	旧仙台学寮 男子便所	壁	塗材	無検出	-	
19	EN1085	旧仙台学寮 男子便所	天井	セメント板	クリソタイル	7.9%	セメント板本体から検出
20	EN1086	旧仙台学寮 脱衣・洗面所	床	塗材(グレー)	無検出	-	
21	EN1087	旧仙台学寮 脱衣・洗面所	壁	クロス(花柄)	無検出	-	
22	EN1088	旧仙台学寮 脱衣・洗面所	壁	クロス(なみなみ)	クリソタイル	0.44%	クロス下部の下塗り材から検出
23	EN1089	旧仙台学寮 浴室	床	タイル+下地	無検出	-	
24	EN1090	旧仙台学寮 浴室	壁	タイル+下地	無検出	-	
25	EN1091	旧仙台学寮 和室	壁	クロス(茶しわしわ)	無検出	-	
26	EN1092	旧仙台学寮 和室	天井	杉径石こうボード	無検出	-	
27	EN1093	旧仙台学寮 厨房	床	タイル+下地	無検出	-	
28	EN1094	旧仙台学寮 厨房	壁	塗材	無検出	-	
29	EN1095	旧仙台学寮 厨房	天井	セメント板	クリソタイル	4.3%	セメント板本体から検出
30	EN1096	旧仙台学寮 食堂	床	Pタイル(白マーブル)	クリソタイル	1.3%	Pタイル本体から検出
31	EN1097	旧仙台学寮 食堂	床	Pタイル(緑)	クリソタイル	1.5%	Pタイル本体から検出
32	EN1098	旧仙台学寮 食堂	壁	クロス(白つぶつぶ)	無検出	-	
33	EN1099	旧仙台学寮 食堂	壁	石こうボード	無検出	-	
34	EN1100	旧仙台学寮 廊下	床	Pタイル(茶)	クリソタイル	2.3%	Pタイル本体から検出
35	EN1101	旧仙台学寮 廊下	天井	吹付材	無検出	-	
36	EN1102	旧仙台学寮 物入	壁・天井	塗材	無検出	-	
37	EN1103	旧仙台学寮 寮室	床	Pタイル(濃いグレー)	クリソタイル	1.5%	Pタイル本体から検出
38	EN1104	旧仙台学寮 寮室	壁	クロス(縦縞)	無検出	-	
39	EN1105	旧仙台学寮 脱衣(寮側)・洗面所	床	塗材(オレンジ)	無検出	-	
40	EN1106	旧仙台学寮 脱衣(寮側)・洗面所	壁	クロス(縦・太縞)	無検出	-	
41	EN1107	旧仙台学寮 脱衣(寮側)・洗面所	天井	セメント板+塗材	クリソタイル	6.3%	セメント板本体から検出 ※表面塗材は無検出
42	EN1108	旧仙台学寮 脱衣(寮側)・洗面所	壁	セメント板	クリソタイル	6.6%	セメント板本体から検出
43	EN1109	旧仙台学寮 浴室(寮側)	床	タイル+下地	無検出	-	
44	EN1110	旧仙台学寮 浴室(寮側)	壁	タイル+下地	無検出	-	
45	EN1111	旧仙台学寮 階段室	床	Pタイル(茶マーブル)	クリソタイル	1.5%	Pタイル本体から検出
46	EN1112	旧仙台学寮 2階 廊下	床	塗材(薄緑)	無検出	-	
47	EN1113	旧仙台学寮 2階 廊下	壁	ボード材+塗材	クリソタイル	5.1%	ボード本体から検出 ※表面塗材は無検出
48	EN1114	旧仙台学寮 2階 湯沸室	床	長尺シート(薄オレンジ)	無検出	-	
49	EN1115	旧仙台学寮 2階 湯沸室	壁	塗材	無検出	-	
50	EN1116	旧仙台学寮 2階 湯沸室	天井	ケイ酸カルシウム板+塗材	無検出	-	
51	EN1117	旧仙台学寮 2階 男子便所	壁	クロス(薄ピンク花柄)	無検出	-	
52	EN1118	旧仙台学寮 2階 浴室	壁	吹付材	無検出	-	
53	EN1119	旧仙台学寮 207	床	Pタイル(薄ピンク)	無検出	-	
54	EN1120	旧仙台学寮 206	床	Pタイル(ベージュ)	無検出	-	
55	EN1121	旧仙台学寮 屋上	床	防水シート	無検出	-	
56	EN1122	旧仙台学寮 屋上	立上り	塗材	無検出	-	
57	EN1123	旧仙台学寮 屋上	立上り	アスファルトシート	無検出	-	
58	EN1124	店舗	壁	塗材	無検出	-	
59	EN1125	旧仙台学寮 207	巾木	ソフト巾木	無検出	-	
60	EN1126	旧仙台学寮 2階 廊下	天井	ジブトーン(新)	無検出	-	

注)石綿検出箇所を網掛けで示す。