

様式第4号（第5条関係）

防 火 対 象 物		違 反 の 内 容			公 表 日	署・所
名 称	所 在 地	違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
大門いこいの広場	登米市南方町原5番地	スプリンクラー設備 未設置	消防法第17条第1項	建物全体	令和6年 9月5日	登米市消防 署西出張所
大柳デイサービス・ 住宅型有料老人ホーム 大柳いこいの広場	登米市中田町上沼字大柳 7番地4	スプリンクラー設備 未設置	消防法第17条第1項	建物全体	令和6年 9月5日	登米市消防 署北出張所
住宅型有料老人ホーム 大錦いこいの広場	登米市迫町佐沼字錦185番 地	スプリンクラー設備 未設置	消防法第17条第1項	建物全体	令和6年 9月5日	登米市消防 署